



муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Центр внешкольной работы «Крылатый»  
городского округа Самара

443092, г. Самара,  
ул. Физкультурная, 118

тел. (846) 992-50-06; факс (846)992-50-10

e-mail: [cvr-krilativ@mail.ru](mailto:cvr-krilativ@mail.ru)

Заместителю прокурора города  
советнику юстиции  
О. В. Алексеевой

Информация об устранении нарушений обязательных требований законодательства по пожарной безопасности № 1165/10 от 02.11.2021 г. в МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара:

№ п/п	Нарушение	Информация об устранении	Потребность в финансировании для устранения
1	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	устранено	15.12.2022
2	В здании имеющего 4 этажа смонтирована система оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара 3-го типа (фактически для зданий 3-х и более этажей требуется СОУЭ 4-го типа)	не устранено, направлены письма в Департамент образования о выделении денежных средств на установку	.
3	Допускается расположение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии от осветительных приборов менее 0,5 м (кабинеты)	устранено	30.11.2021
4	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водовода на водоотдачу (согласно протоколу испытания внутреннего противопожарного водовода на водоотдачу от 08.09.2021 ПК-9, 10, 11, 12, 14 расход л/с не соответствует СНИП 2.04.01085*)	устранено	28.07.2022
5	Не обеспечено открывание двери пожарного шкафа на 4-ом этаже не менее чем на 90 градусов	устранено	18.07.2022
6	Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (при запуске ИПР на 4-ом этаже, в помещении раздевалки футболистов – запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей	устранено	30.11.2021

	при пожаре не произвелся)		
7	Не обеспечена 1 категория надежности электроснабжения АПС (аккумуляторы находятся в неисправном состоянии)	устранено	30.11.2021
8	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	не устранено, направлены письма в Департамент образования о выделении денежных средств на установку	
9	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	устранено	10.12.2021
10	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства.	не устранено, направлены письма в Департамент образования о выделении денежных средств на установку	
11	Помещение чердака не оборудовано системой противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией).	не устранено, направлены письма в Департамент образования о выделении денежных средств на установку	
12	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, пункт (место) сбора).	устранено	15.12.2022
13	Огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя.	устранено	30.11.2021
14	Вестибюль 1-го этажа с лестницей 2-го типа, соединяющая цокольный и первый этаж здания, не отделен от коридора левой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа.	не устранено, направлены письма в Департамент образования о выделении денежных средств на установку	
15	Допускается организация хранения горючих материалов в цокольном этаже.	устранено	30.11.2021

Пункты предписания № 2,8,10,11,14 не устранены в связи с отсутствием финансирования. Пункт № 2,8,11 перешли из предыдущего предписания № 914/1/1 от 12.08.2019г. В соответствии с

Уставом учреждения учредителем МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара, а так же и распорядителем финансовых средств является Администрация городского округа Самара в лице Департамента образования Администрации городского округа Самара. За период с 2019 года в адрес Департамента образования неоднократно направлены письма и заявки о финансировании данных видов работ.

Директор МБУ ДО  
«ЦВР «Крылатый» г. о. Самара

Шумских О. В.

89178191725  
Христинин И. А.