



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Самара, ул. Балаковская, д. 45а

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1165/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» городского округа Самара (далее – МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области полковника внутренней службы Мамыкина А.С. № 1165 от 29.09.2021 года, учетный номер в ЕРКНМ № 63210061000201151312

в период с «22» октября 2021г. по «02» ноября 2021 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

по городскому округу Самара управления надзорной деятельности и профилактической

органа государственного пожарного надзора)

работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору) Рошкиным Иваном Сергеевичем

проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

директор МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара Шумских Оксана Валерьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
1.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарном режиме в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ № 1479)	01.08.2022	
2.	В здании имеющего 4 этажа смонтирована система оповещения и управления эвакуацией в случае возникновения пожара 3-го типа (фактически для зданий более 3-х этажей требуется СОУЭ 4-го типа).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123) ст.1 ч.2, ст.4 ч.4, ст.6 ч.1, ч.1 ст.84; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 7, таблица 2., п. 14	01.08.2022	
3.	Допускается расположение датчиков пожарной сигнализации на расстоянии от осветительных приборов менее 0,5 м (кабинеты)	ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, п. 10 ст. 83 ФЗ №123; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009; п. 12.67 НПБ 88-2001	01.08.2022	
4.	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (согласно протокола испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 08.09.2021 ПК – 9, 10, 11, 12, 14 расход, л/с не соответствует СНИП 2.04.01-85*)	ФЗ №123 ст.1 ч.2, ст.4 ч.4, ст.6 ч.1, ч. 1 ст. 86; п. 6.1 СНИП 2.04.01-85* «Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий»	01.08.2022	
5.	Не обеспечено открывание двери пожарного шкафа на 4-ом этаже не менее чем на 90 градусов	п. 50 ППР в РФ № 1479	01.08.2022	
6.	Не обеспечено исправное состояние систем противопожарной защиты (при запуске ИПР на 4-ом этаже, в помещении раздевалки футболистов - запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не произвелся)	п. 54 ППР в РФ № 1479	01.08.2022	
7.	Не обеспечена 1 категория надежности электроснабжения АПС (аккумуляторы находятся в неисправном состоянии)	ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, п. 10 ст. 83 ФЗ №123; ст. 16.1 ФЗ № 184; п. 15.1 СП 5.13130.2009; п.14.1 НПБ 88-2001	01.08.2022	
8.	Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в	ст.1 ч.2, ст.4 ч. 4, ст.6, ч.3 ст.51, ч. 2 ст. 82, ч. 7 ст. 84 ФЗ №123; п. 3.4 СП 3.13130.2009 «Системы проти-	01.08.2022	

	течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	вопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п.13.15.3 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».		
9.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 54 ППР в РФ № 1479	01.08.2022	
10.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ)	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 ФЗ № 123, п. 5.8, п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 4.7 СП 6.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022	
11.	Помещение чердака не оборудовано системой автоматической противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией).	ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 ФЗ № 123 таблица 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.08.2022	
12.	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности и эвакуационные знаки (места размещения ручных пожарных извещателей, огнетушителей, звуковых оповещателей пожарной тревоги, пункт (место) сбора).	п. 23, 36, 47 ППР в РФ № 1479; ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; п. 4.1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» п. 6.3.3.4 приложение К и Л.	01.08.2022	
13.	Огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	п. 409 ППР в РФ № 1479	01.08.2022	
14.	Вестибюль 1 –го этажа с лестницей 2-го типа, соединяющая цокольный и первый этаж здания, не отделен от коридора левой части здания противопожарной перегородкой 1-го типа	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 6, ч. 4. ст. 4, ч. 1 ст. 89 ФЗ № 123; СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 4.2.2; п. 4.18 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-	01.08.2022	

		тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»		
15.	Допускается организация хранения горючих материалов в цокольном этаже	пп. 6 п. 16 ППР в РФ № 1479, п. 5.11 СНиП II-Л.4-62 «Общеобразовательные школы и школы-интернаты. Нормы проектирования	01.08.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО «ЦВР «Крылатый» г.о. Самара

Шумских Оксана Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности
профилактической работы по городскому округу Самара
капитан внутренней службы Рощин И.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)